

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------|
| Zodpovědný projektant : | | Vypracoval : | | ING. Michal FILIP | |
| ING. M. FILIP | | ING. M. FILIP | | Projekce plynových zařízení | |
| Krajský úřad : Plzeňský kraj | ORP : Blovice | POÚ : Blovice | MÚ : Blovice | E. Beneše 42 301 00 PLZEŇ tel: 605 457 792 IČO 67078842 | |
| Objednatel : Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň | | | | | |
| Název akce : <div>Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň - jih</div> | | | | | |
| Místo akce : Státní okresní archiv Plzeň–jih Branka 669 , 337 01 Blovice | | | | Datum : | 11/2016 |
| Obsah : <div>KANALIZACE</div> | | | | Stupeň : | DPS |
| | | | | Číslo zak. : | 53/2016 |
| | | | | Formát : | |
| | | | | Měřítko : | |
| | | | | Číslo výkresu : | 1 |

1. Obsah dokumentu :

Obsah : Projekt kanalizace

2. Dotčená parc č. :

Umístění stavby : Katastrální území : Blovice, parc. číslo 1404/2

3. Kanalizace :

Z důvodu použití kondenzačního kotle je nutno provést napojení kotle přes kontrolovatelnou zápachovou uzávěrku na kanalizaci pro odvod kondenzátu.

Dimenze kanalizačního potrubí bude DN 32 se spádem cca 5%.

Potrubí bude provedeno z plastu s gumovým těsněním (HT – šedá barva)

Napojení do stávající litinové stoupačky DN 110 bude provedeno navrtávkou DN 32, viz. výkresová dokumentace.

4. Nově instalovaný spotřebič v objektu :

PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL THERMONA

TYP : THERM 45 KD.A

VÝKON : 13 - 45 kW

SPOTŘEBA ZP : 1,25 - 4,52 m³/hod

Množství kondenzátu : cca 3,5l / hod