



PK

ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL ZN. THERMOMA
TYP : THERM 45 KDA
VÝKON : 13 – 45 kW
SPOTŘEBA ZP : 1,25 – 4,52 m3/hod ZP
– KONCENTRICKÝ ODTAH SPALIN

LEGENDA PLYNOVODU :

Projektovaný ntl. plynovod

Stávající ntl. plynovod

Poznámka :

Nutno respektovat ČSN EN 1775, TPG 704 01
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu musí splňovat podmínky normy ČSN 73 4201..

Zodpovědný projektant :		Vyroboval :		ING. Michal FILIP Projekce plynových zařízení E. Beneše 42 301 00 PLZEŇ tel: 605 457 792 IČO 67078842	
ING. M. FILIP		ING. M. FILIP			
Krajský úřad : Plzeňský kraj		ORP : Blovice	POÚ : Blovice		MÚ : Blovice
Objednatel :		Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň			
Název akce :		Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň - jih			
Místo akce :		Státní okresní archiv Plzeň-jih Branka 669 , 337 01 Blovice			
Obsah :		PLYNOINSTALACE – PŮDORYS 1. N.P.			
Datum :		11/2016			
Stupeň :		DPS			
Číslo zak. :		53/2016			
Formát :		2 x A4			
Měřítko :		1:50			
Číslo výkresu :		2			