

Kabelové rozvody budou provedeny měděnými kabely UTP 4x2 cat.6 na povrchu v PVC lištách. Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet minimální odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů. Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů elektrických zařízení a rozvodů. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech v trase označeny štítky

LEGENDA:

P — DVOJITÁ Zásuvka POČÍTAČOVÉ SÍTĚ .....

STK - VEDENO V LIŠTĚ NAD PODLAHOU

měřítko: 1:100

Ing. Jiří Voch autorizovaný inženýr č. 0201504	odpovědný projektant: Ing. Jiří Voch	schválil: Ing. Jiří Voch	**ELEKTROINSTALACE**	Datum: 25.9.2012 č. výkresu 2
	stavba: **Oprava služebního bytu v objektu SOkA Tachov** Investor: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 22/44, 301 00 Plzeň		**Situační schema - počítačová síť**	