SVISLÝ KONCENTRICKÝ ODTAH SPALIN DN 80/125

VNITŘKEM VYVEDEN NAD STŘECHU OBJEKTU – VÝŠKA : cca 12 m (pro kotel v 1.N.P.)

POZNÁMKY :

1. POTRUBÍ OD KOTLE ZAÚSTIT PŘES HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU DO NOVÉHO POTRUBÍ TOPNÉ VODY.
2. VYTÁPĚCÍ VĚTEV JE OPATŘENA TROJCESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM A ELEKTRONICKY ŘÍZENÝM ČERPADLEM.
3. PROVOZ KOTLE ZAJIŠŤUJE NOVĚ INSTALOVANÁ EKVITERMNÍ REGULACE OSAZENÁ V RÁMCI ZŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA.
4. KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ DN 80/125 OD NOVÉHO PLYNOVÉHO KOTLEVYVEDEN NAD STŘECHU OBJEKTU.

ekvitermní regulace

venkovní čidlo – severní strana fasády

ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL ZN. VAILLANT

TYP : VU 466/4–5 eco TEC plus

VÝKON : 12,5 – 45 kW , 4,8 m3/hod ZP



NAPOJIT DO NOVÉHO ROZVODU TOPNÉ VODY OBJEKT ARCHIV

TEPLÁ VODA MAX. 75/55°C - 0,2 MPa

- EKVITERMNĚ REGULOVANÁ - 70/50°C

ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

LEGENDA :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- ODVZUŠŇOVACÍ A VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- SPÁD POTRUBÍ

KK	– KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ	PV	– POJISTNÝ VENTIL
KF	– KULOVÝ KOHOUT S FILTREM	Č	– ČERPADLO OBĚHOVÉ
VK	– KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ	AOV	– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZV	– ZPĚTNÝ VENTIL	T	– TEPLOMĚR
TRV	– TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL	M	– TLAKOMĚR
F	– FILTR		

INVESTOR	Státní oblastní archiv v Plzni , Sedláčkova 44 , 301 00 Plzeň		
AKCE : Plynofikace objektu SOkA Rokycany Státní oblastní archiv Rokycany Jeřabinová č.p. 1044, 337 01 Rokycany VYTÁPĚCÍ SYSTÉM		ODP. PROJEKTANT	Ing. M. FILIP
		PROJEKTANT	D. DRAŽSKÁ
		PROJEKTANT	D. DRAŽSKÁ
		DATUM	07/2016
		ČÍSLO ZAKÁZKY	806/07/16–VS
POŘADÍ 5	MONTÁŽNÍ SCHÉMA TECHNOLOGIE - 1. N.P.	STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO VÝKRESU	TK–3564–07–16
		MĚŘÍTKO	NENÍ