



EKVITERMNĚ REGULOVANÁ max. 70/50°C - 0,2 MPa  
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

INVESTOR	Státní oblastní archiv v Plzni , Sedláčkova 44 , 301 00 Plzeň				
AKCE :	<div>Plynořífkae objektu SOKA Rokycany</div> <div>Státní oblastní archiv Rokycany</div> <div>Jefřebnové č.p. 1044, 337 01 Rokycany</div> <div>VYTÁPĚCÍ SYSTĚM</div>				
POŘADÍ	<div>MONTÁŽNÍ SCHĚMA</div> <div>VYTÁPĚNÍ - 2. N. P.</div>				
4		ODP. PROJEKTANT	Ing. M. FLIP		
		PROJEKTANT	D. DRAŽSKÁ		
		PROJEKTANT	D. DRAŽSKÁ		
		DATUM	07/2016		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	806/07/16-VS		
		STUPEŇ	DPS		
		ČÍSLO VÝKRESU	TK-3563-07-16		
		MĚŘÍTKO	NENÍ		