

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 301 00, tel. +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Rokycanech dne 16.9.2016

Č.j. : KHSPL 21596/24/2016

Vyřizuje : MUDr. Hana Rousková / 371722051

Č.j. odesílatele :

Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44

306 12 Plzeň

Zastoupení

Ing. Michal Filip

projekce plynových zařízení

E. Beneše 2451/42

301 00 Plzeň

VĚC: PD na akci: „Plynofikace objektu SOkA Rokycany, ulice Jeřabinová č.p. 1044“, investor Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova č.p. 44, Plzeň, IČ 70979090 – závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti podané dne 30.8.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění **předložený návrh PD na akci: „Plynofikace objektu SOkA Rokycany, ulice Jeřabinová č.p. 1044“, investor Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova č.p. 44, Plzeň, IČ 70979090.**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S návrhem PD na akci: „Plynofikace objektu SOkA Rokycany, ulice Jeřabinová č.p. 1044“, investor Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova č.p. 44, Plzeň, IČ 70979090 **se s o u h l a s í.**

O d ů v o d n ě n í :

Předložená projektová dokumentace (Ing. Michal Filip, E. Beneše 42, 301 00 Plzeň, číslo zakázka 39/2016, datum 08/2016) řeší zřízení teplovodního vytápění v objektu Státního oblastního archivu Rokycany, Jeřabinová č.p. 1044, Rokycany. V obou podlažích bude instalován závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 45 kW. Plynová přípojka do objektu je již zřízena. Instalaci kotlů předchází demontáž stávajícího topení. Výsledné teploty v jednotlivých místnostech odpovídají požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění.

Po prostudování návrhu lze konstatovat, že v projektové dokumentaci nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a orgán ochrany veřejného zdraví proto vydává k návrhu PD na akci: „Plynofikace objektu SOkA Rokycany, ulice Jeřabinová č.p. 1044“, investor Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova č.p. 44, Plzeň souhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště ROKYCANY

MUDr. Hana Rousková - odborný rada
vedoucí oddělení hygieny práce Plzeň sever a Rokycany
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Příloha: 1 x PD paré č. 5

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299