



MĚSTO ROKYCANY

Masarykovo náměstí 1
Odbor rozvoje města
337 01 Rokycany, Střed
ID datové schránky : mmfb7hp

Státní oblastní archiv v Plzni

Došlo: 15-07-2014

Č.j.: 30AT/002-1343/2014

Přílohy: /

28

Státní oblastní archiv

Sedláčkova 44

306 12 Plzeň

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka (č.j.)

Vyřizuje / linka

V Rokycanech

MeRo/2692/ORM/14

Ing. Eva Hajžmanová / 154

14. 7. 2014

Věc : vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou: „Vodovodní přípojky pro objekt Státního okresního archivu Rokycany, Jeřabinová ul. čp. 1043 a 1044.

Vyjádření z hlediska komunikací a inženýrských sítí:

K předložené projektové dokumentaci se nelze vyjádřit, vzhledem k tomu, že v ní nejsou zapracovány všechny potřebné informace. Např. v projektové dokumentaci se vůbec neuvažuje s průběhem kanalizační stoky v ul. Jeřabinová. Není řešen odstup od stromů (nejsou vůbec zakresleny). Dále není řešeno vedení přípojky (pro objekt č.p.1044) skrze opěrnou stěnu.

Vyjádření správce zeleně

Podle předložené projektové dokumentace mají vodovodní přípojky zřejmě procházet kořenovým prostorem stromů rostoucích na těchto pozemcích:

A) přípojka pro č.p. 1043 procházející napříč pozemků 375/22 a 3038/2

- na pozemku ppč. 375/22 ve vlastnictví města Rokycany mezi chodníkem a komunikací je zelený pás se vzrostlými hlohy,
- na pozemku ppč. 3038/2 ve vlastnictví ČR je plocha zeleně s mohutnými jasaný a živým plotem (šeříky)

B) přípojka pro č.p. 1044 procházející napříč pozemku ppč. 375/22:

- na pozemku ppč. 375/22 ve vlastnictví města Rokycany mezi chodníkem a komunikací je zelený pás s okrasnými třešněmi.

Tyto stromy v projektové dokumentaci nejsou vůbec zakresleny, projekt neřeší jejich ochranu při stavební činnosti. Realizací vodovodních přípojek může dojít jednak k poškození dřevin (a to včetně stromů ve vlastnictví města Rokycany) a jednak ke snížení odolnosti vzrostlých jasanů proti vývratu s následnou možností pádu na přilehlý pozemek města Rokycany – tj. na frekventovaný chodník i na frekventovanou komunikaci.

IČO
259047

telefon
(+42) 371/706101, 706111

fax
(+42) 371/722361

úřední dny
pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin

Výše uvedeného důvodu požadujeme doplnit projektovou dokumentaci tak, aby obsahovala:

- 1) zakres předmětných stromů do situace
- 2) vzdálenost okraje výkopu pro vodovodní přípojky od báze kmene těchto stromů (vyznačit kótami v situaci)
- 3) opatření pro zajištění ochrany předmětných stromů při realizaci této stavby, zejména pro zajištění jejich provozní bezpečnosti (v souladu s ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“).

Do doby doplnění projektové dokumentace tímto způsobem se k projektové dokumentaci nelze souhlasně vyjádřit.

S pozdravem

.....
Ing. Jiří Hlad
vedoucí odboru rozvoje města

Pozn.: Projektovou dokumentaci je možno si vyzvednout v kanceláři ORM č.011
Situaci č.v.C2 a situaci č.v.C3 si ponecháme jako součást žádosti.

IČO
257047

telefon
(+42) 0181/706 + číslo linky

fax
(+42) 0181/722361

úřední dny
pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin