

Váš dopis zn.

Naše značka 214/14/P

Vyřizuje Ing. Radka Perlíková

Tel. / fax 371 513 512

Mobil

Email Radka.Perlikova@voss.cz

Datum 30.7.2014

VODOPLAN s.r.o.

Sokolovská 41

323 00 Plzeň

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Akce: Rokycany – Archiv, vodovodní přípojka – Jeřabinová 1043

Žadatel: Vodoplan s.r.o.

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na příložené situaci)

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti, včetně vytýčení
- vodovod – středisko Vodovody – p. Petr Šmolík tel. 371 513 317
- kanalizace – středisko Kanalizace – p.Bc.Radek Ježák tel.371 720 893
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytýčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- zákres sítí je pouze orientační
- platnost potvrzení 1 rok

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

Ing.Radka Perlíková
vedoucí technicko-provozní činnosti
a zákaznického centra

Příloha:1x

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov

Tel.: 352 304 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz , www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni - město

IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325


Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15 301 391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001 :2007,

Provoz Rokycany

Stehlíkova 131/2, 337 01 Rokycany

Tel.: 371 513 311, 371 724 405, Fax.: 371 513 320



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČENOSŤ SOKOLOV s. r. o.
provoz Rokycany
technika



cf 21/11/14 P re due 30.7.2014

