



VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41
Plzeň

Váš dopis

Naše značka

POS- PD-340-2014

Vyřizuje

Černý / 607866279

Datum

25.7.2014

Tyto podmínky ochrany jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci SEK“ vydaného společností O2 Czech Republic a.s. pod č.j. 611057/14 a jsou jeho nedílnou součástí.

DUR+DSP: „Vodovodní přípojka pro objekt Státního okresního archivu se sídlem Rokycany, Jeřabinová 1043 a 1044“

V rámci navrhované stavby vodovodu dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti O2 Czech Republic a.s. Vzhledem k možnosti provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny ručně popř. způsobem dohodnutým s naším odborným pracovníkem.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případech obnažení telekomunikačních tras přizvěte našeho odpovědného zástupce k provedení kontroly před záhozem - kontaktujte nás na výše uvedené telefonní číslo.

Při respektování uvedených připomínek a podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK společnost O2 Czech Republic a.s. nemá k předložené projektové dokumentaci dalších připomínek a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

S pozdravem

Martin Černý
ochrana sítě Čechy - západ
O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336