

Váš dopis zn.

Naše značka 46/14/P

Vyřizuje Ing. Radka Perliková

Tel. 371 513 512

Mobil

Email RadkaPerlikova@voss.cz

Datum 10.2.2014

ČR – Státní oblastní archiv v Plzni

ekonomicko správní oddělení

Sedláčkova 44

306 12 Plzeň

Věc: Vyjádření k existenci sítí, možnost napojení na veřejný vodovod

Akce: Nové vodovodní přípojky – čp.1043,1444 ul. Jeřabinová, Rokycany

Žadatel: Ing.Lenka Kasíková

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízeními ve správě naší společnosti, včetně vytýčení

vodovod – středisko Vodovody – p. Petr Šmolík tel. 371 513 317

kanalizace – středisko Kanalizace – p.Radek Ježák tel. 371 720 893

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytýčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zákres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 6 měsíců**
- **příloha 1x**

Vodovodní přípojka

- budou použity armatury firmy HAWLE

- min.hloubka uložení přípojky bude 1,3 m, min.sklon potrubí 0,3 %, potrubí stoupá směrem k vnitřnímu vodovodu, materiál přípojky rPE

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov

Tel.: 352 304 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz , www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni - město

IC: 45351325 DIČ: CZ45351325

Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15 301 391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001 :2007.

Provoz Rokycany

Stehlíkova 131/2, 337 01 Rokycany

Tel.: 371 513 311, 371 724 405, Fax.: 371 513 320




- **umístění vodoměru** – nepodsklepená nemovitost
- ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku stavebníka (min.rozměry dl.1,2 m x š 1,0 m x hl. 1,4 m, popř. průměr 1 m) nebo ve vodoměrné šachtice v podlaze nemovitosti za obvodovou zdí (min. rozměr dl.0,9 x 0,6 x 0,5 m max.délka přípojky 20 m)
podsklepená nemovitost
v suterénu nemovitosti za obvodovou zdí, max. délka přípojky 20 m jinak vodoměrná šachta na hranici pozemku
- k vodoměru bude umožněn vždy volný a bezpečný přístup, typ a velikost vodoměru bude určena provozovatelem vodovodu při realizaci,
- bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí tech.vybavení

PD nutno předložit k odsouhlasení.

obsahuje: technickou zprávu, situaci se zákresem stávajících sítí a nově navržených přípojek, zákres do katastrální mapy, podélný profil

Ing.Radka Perlíková
vedoucí technicko-provozní činnosti
a zákaznického centra


VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOL. S ROZDÍLNÝMI VLASTNÍKY s.r.o.
provoz, údržba, služby
technické

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov

Tel.: 352 304 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni - město

IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325


Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15 301 391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007,

Provoz Rokycany

Stehlíkova 131/2, 337 01 Rokycany

Tel.: 371 513 311, 371 724 405, Fax.: 371 513 320



01.06/1472 de dne 10.2.2014

