

porobetonová tl. 120mm. Pokud bude těžší, musí se pod ní osadit ocelový nosník I 200.

3.3. NOSNÉ ZDI A ZÁKLADY

Nosné zdi a základy budou přitíženy zanedbatelně, bezpečně vyhovují.

V Nepomuku, dne 29.3.2010



Ing. Milošlav BENEŠ

autor. inženýr v oboru statika a dynamika staveb

č. aut.: 0200124, IČO: 14694107

tel.: 378 774 580, mobil: 776 592 324

e-mail: miloslav_benes@centrum.cz

Přívovarská 572

335 01 Nepomuk

