



Eva Hrušková
Pod Kostelem 1075
337 01 Rokycany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1076880214

VYŘIZUJE / LINKA
Král / 840840840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
V Plzni 24.7.2015

věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro ÚR na akci: "Rokycany č. kat. 3038/2, Jeřabinová 1043-oprava oplocení"

Na základě žádosti a předložené projektové dokumentace sdělujeme stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k výše uvedené akci, že nemáme po technické stránce zásadních připomínek.

Ve Vámi uvedené oblasti provozujeme kabelové VN a vzdušné distribuční zařízení NN. Souhlasíme s touto akcí za předpokladu, že bude respektováno toto zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.

V uvažované oblasti dochází k souběhu a křížení s tímto zařízením.

Jestliže nebude možné dodržet ochranné pásmo vzdušného distribučního zařízení zmíněnými stavebními objekty a dále bude-li zjištěno, že hloubka uložení zemního zařízení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá v místech kolize s výše zmíněnými stavebními objekty požadavkům dle platných ČSN (zejména ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy přeloženo.

Ochranné pásmo distribučního zařízení je dle zákona 458/2000 Sb.

Křížení musí být provedeno v souladu s ČSN 736005.

Čtrnáct dní před zahájením výkopových prací je nutno znovu ověřit existenci podzemního zařízení v E-Centru Plzeň, Guldenerova 17.

S pozdravem

 **ČEZ Distribuce, a. s.**
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 102.

Ing. Marcel Tomek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region Západ
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň