

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 298/15/P

Vyřizuje: Ing.Radka Perlíková

Kontakt: 371 513 512
radka.perlikova@voss.cz

Datum: 19.10.2015

PROJEKTOVÁNÍ

Eva Hrušková

Václava Nového 460

337 01 Rokycany

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Akce: Rokycany – Jeřabinová 1043 – oprava oplocení

Žadatel: Eva Hrušková

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízeními ve správě naší společnosti, včetně vytyčení
vodovod – středisko Vodovody – p. Petr Šmolík tel. 371 513 517, 602 475 378

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zákres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 1 rok**

Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.

Ing.Radka Perlíková

vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti
a zákaznického centra

Příloha: 1 x

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřina Cimrrová 1818 337 01 Sokolov

Tel. 371 513 511 E-mail: voss@voss.cz www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u odůl. C. úřada 2878 u hradeckého soudu, IČO:

49361325 DIČ: CZ49361325

Provoz Rokycany: Stenikova 1/218 337 01 Rokycany

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČNOST SOKOLOV s.r.o.
provoz Rokycany
technik

cj. 298/15 TP ze dne 19.10.2015

