



Vodohospodářská  
společnost Sokolov, s.r.o.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 299/15/P

Vyřizuje: Ing.Radka Perlíková

Kontakt: 371 513 512  
radka.perlikova@voss.cz

Datum: 19.10.2015

## PROJEKTOVÁNÍ

Eva Hrušková

Václava Nového 460

337 01 Rokycany

**Věc:** Stanovisko k projektové dokumentaci

**Akce:** Rokycany – Jeřabinová 1043 – oprava oplocení

**Žadatel:** Eva Hrušková

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

**v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízeními ve správě naší společnosti, včetně vytyčení**  
**vodovod – středisko Vodovody – p. Petr Šmolík tel. 371 513 517, 602 475 378**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů

**Souhlasíme s vydáním povolení na uvedenou akci.**

**Ing.Radka Perlíková**  
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti  
a zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jilina Cimrrova 1616 337 01 Sokolov

Tel. 340111111 E-mail: voss@voss.cz www.voss.cz

Společnost je zapísaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2376 u krajského soudu v Plzni

IČ 45351225 DIČ CZ45351225

Právo: 33 Rokycany, Stehlova 1410 337 01 Rokycany

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLÉČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
provoz: Rokycany  
technik

by  **VEOLIA**